



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Тульской области)

ОНДИПР ПО ОДОЕВСКОМУ И АРСЕНЬЕВСКОМУ
РАЙОНАМ

301440 п. Одоев ул. Первомайская д. 28,
тел. (48736)4-10-69

E-mail: ondupr.odoev.arsenievo@mail.ru

26.10.2021 № 4-19-

На № _____ от _____

Главе администрации
МО Арсеньевский район
Трифанову М.Н.

Уважаемый Михаил Николаевич!

Во исполнение п. 9 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

В силу ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Вместе с тем, в последнее время участились случаи проведения указанных тренировок на объектах социальной сферы силами руководящего состава и персонала объектов с задействованием автоматических систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) без предварительного уведомления пожарно - спасательных подразделений. По всем случаям осуществлены выезды пожарных подразделений по повышенному рангу пожара в составе более 10 пожарных автомобилей, что является недопустимым и негативно сказывается на времени реагирования на иные оперативные события, а также снижает боеготовность пожарных подразделений.

Принимая во внимание вышеизложенное, Вам необходимо организовать и провести разъяснительную работу: с руководителями объектов социальной сферы на подведомственной территории об обязательном заблаговременном доведении информации до пожарно-спасательных подразделений о проведении тренировок по эвакуации с задействованием автоматических систем противопожарной защиты и проведении таких тренировок с привлечением пожарно-спасательных подразделений и

территориальных подразделений надзорной деятельности; с руководителями учреждений, организаций, иных юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, арендаторами участков на землях лесного фонда и гражданами на подведомственной территории об обязательном информировании Главного управления МЧС России о запланированных контролируемых палах сухой травянистой растительности и порубочных остатков.

С уважением к Вам,

Заместитель начальника ОНД и ПР
по Одоевскому и Арсеньевскому районам
подполковник внутренней службы



Н.М. Мухин